



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

CN.C.34.004.A № 45415

Срок действия до 08 февраля 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры щитовые серий А, В, ВТ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Yueqing Specialized Current Transformer Co., Ltd.", КНР

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 48995-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ГОСТ 8.497-83

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 08 февраля 2012 г. № 78

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Е.Р.Петросян



"02" 02 2012 г.

Серия СИ

№ 003418

Срок действия до 30 декабря 2021 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2016 г. № 2036

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С. Голубев

..... 2017 г.